ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

N ЕАЭС АМ 012/S.A-0296-2019

Серия АМ N 0002385

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «Международный Центр Сертификации». Место нахождения: 0002, РА, г. Ереван, ул. Арами, дом 64, ном.124. Место осуществления деятельности: 0033, РА, г. Ереван, ул. Акоп Акопяна 3. Телефон: +37460650666, адрес электронной почты: info@internationalcc.org. Рег.номер аттестата аккредитации: № 012/S-012, дата регистрации аттестата аккредитации: 20/05/2016. Наименование органа по аккредитации: «Национальный орган по аккредитации» ГНКО.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Орловский кабельный завод». Место нахождения (юридический адрес) и место осуществления деятельности (фактический адрес): 302008, Российская Федерация, город Орел, ул. Машиностроительная, д. 6, лит. Я. Номер государственной регистрации: 1095752001971. Телефон: +74862442451, адрес электронной почты: okz@orelkabel.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Орловский кабельный завод». Место нахождения (юридический адрес) и место осуществления деятельности (фактический адрес): 302008, Российская Федерация, город Орел, ул. Машиностроительная, д. 6, лит. Я.

ПРОДУКЦИЯ

Кабели в поливинилхлоридной изоляции и оболочке на номинальное напряжение 0,66 кВ, марок: ВВГ, ВВГз, ВВГнг(А), ВВГзнг(А), ВВГнг(А)-LS, ВВГзнг(А)-LS, ВВГнг(А)-LSLTx, ВВГнг(А)-FRLS, ВВГнг(А)-FRLSTx, ВВГнг(А)-FRHF, ВВГ-П, ВВГ-Пнг(А), ВВГ-Пнг(А)-LS, ВВГ-Пнг(А)-LSLTx, ВВГ-Пнг(А)-FRLS, торговая марка «АО «ОКЗ». Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний № 8454Э, № 8455Э от 24.12.2019 года, выданных Испытательным центром Астанинского филиала АО "Национальный центр экспертизы и сертификации". Аттестат KZ.T.01.0210 от 22.08.2018г., г. Нур-Султан, ул. М.Ауэзова, 48/1. Акт анализа состояния производства № 210 от 29.11.2019 года, выданный Органом по сертификации ООО «Международный Центр Сертификации», аттестат аккредитации № 012/S-012 от 20.05.2016 г. Схема сертификации 1С.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». ГОСТ 12.2.007.14-75 «Система стандартов безопасности труда. Кабели и кабельная арматура. Требования безопасности». Условия хранения продукции: изделия должны храниться в крытых складских помещениях и быть защищены от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий. Срок хранения (службы, годности) изделий 30 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 24/12/2019 **ПО** 23/12/2022 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Левон Петросян Араратович (инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Армен Мурадян Рубикович (инициалы, фамилия)