

Исх. № 3116 от 28.10.2020 г.

ОАО «НП «Подольсккабель»

Генеральному директору

ОБЩЕСТВЕННОЕ ТРЕБОВАНИЕ
о недопустимости нарушения требований, относящихся к безопасности и
качеству при производстве и выпуске в обращение
кабельно-проводниковой продукции

В рамках проектов НП «Ассоциация «Электрокабель» по ограничению распространения фальсифицированной и контрафактной продукции и реализации программы Открытый склад, поступили материалы о выявлении фактов нарушения требований стандартов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение Технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (далее – ТР ТС 004/2011)

Факты отклонений были выявлены при проведении испытаний образцов кабельной продукции ВБШВнг(А)-LS 5х6ок(N,PE)-0,66 и ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N,PE)-0,66, отобранных 19 августа 2020 г. на складе готовой продукции ОАО «НП «Подольсккабель» по адресу: 142104, МО, г. Подольск, ул. Бронницкая д.11.

Согласно протоколам испытаний аккредитованной испытательной лаборатории в ходе тестирования кабельной продукции выявлены следующие нарушения:

- 1. Кабель ВБШВнг(А)-LS 5х6ок(N,PE)-0,66** изготовленный ОАО НП «Подольсккабель», не соответствует ГОСТ 31996-2012 в части п. 6.3.3 и ГОСТ 31565 п. 5.4 (проверка дымообразования), согласно протоколу № 119 от 07.10.2020 г., выданному ИЦ ОАО «ВНИИКП»;
- 2. Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N,PE)-0,66** изготовленный ОАО «НП «Подольсккабель», не соответствует ГОСТ 31996-2012 в части п. 6.3.3 и ГОСТ 31565 п. 5.4 (проверка дымообразования), согласно протоколу № 120 от 07.10.2020 г., выданному ИЦ ОАО «ВНИИКП».

При наличии таких нарушений продукция не отвечает требованиям безопасности продукции, то есть состоянию, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений.

Учитывая, что несоответствие продукции требованиям стандартов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 004/2011,

свидетельствует о нарушении требований данного технического регламента, ОАО «НП «Подольсккабель» предлагается осуществить мероприятия, предусмотренные ст. 38 Федерального закона от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

О принятых ОАО «НП «Подольсккабель» мерах просим проинформировать НП «Ассоциация «Электрокабель» в письменной форме.

Приложения: Протоколы испытаний № 119 от 07.10.2020 и № 120 от 21.05.2020 г.

Генеральный директор



Н.В. Сахарова